

## Tiedote Akaan Toijalan Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Nahkialan koululle on perustettu moniammatillinen sisäilmastotyöryhmä mahdollisesti sisäilmasta johtuvan oireilun syy selvittämiseksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontui 14.5.2018 arvioimaan kohteen sisäilmatilannetta.

Nahkialan koululla Knowtek Oy toimesta tehtyjen ilmanvaihtoon liittyvien selvitysten perusteella todettiin, että ilmanvaihto käy tällä hetkellä täydellä teholla. Ilmanvaihtokanavistot on puhdistettu koulun puolella vuonna 2017 ja asuntolan puolella vuonna 2018. Ilmamäärien on todettu olevan asumisterveysasetuksen mukaiset tilojen käyttäjämääriin nähden. Tilojen siivottavuutta on saatu parannettua, mutta parannettavaa on edelleen. Tilojen käyttäjien tulee huolehtia tilojen siivottavuudesta, jotta siivoustyötä päästään tekemään mahdollisimman hyvin. Hyvä siivottavuus tarkoittaa mm., että tiloissa ei säilytetä ylimääräisiä tavaroita ja että tasopinnot pidetään puhtaana.

Koska sisäilmaan liittyvää oireilua esiintyy edelleen ja esiselvitysvaiheessa ei ole löytynyt syytä mahdollisesti sisäilmaan liittyvään oireiluun, tullaan koululla tekemään sisäilmaan liittyviä tutkimuksia. Vahanen Rakennusfysiikka Oy tulee tekemään koulun puolella kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen. Tutkimukset aloitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan viikolla 20 tehtävällä kohdekäynnillä ja sen perusteella tehtävällä tutkimussuunnitelman laatimisella. Varsinaiset tutkimukset tehdään kesän aikana viikoilla 23-25 ja raportti valmistuu viimeistään viikolla 33. Käyttäjätiedotetaan sisäilmatutkimusten tuloksista niiden valmistuttua.

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

### Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle kiinteistöpäällikkö Henri Saloselle (henri.salonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.6.2018.

### Akaan Toijalan Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmä

Henri Salonen, kiinteistöpäällikkö, työryhmän pj  
Akaan kaupunki  
Jutta Kuitunen, työsuojeluvaltuutettu  
Akaan kaupunki  
Tanja Jämsä-Väyrynen, kouluterveydenhoitaja  
Akaan kaupunki  
Tuulikki Tiitto, työterveyshoitaja  
Terveystalo  
Merita Lehtinen, siivoustyön ohjaaja  
Akaan kaupunki  
Laura Pyykkö, sisäilmakoordinaattori  
Ramboll Finland Oy

Bjarne Illman, rehtori  
Nahkialan koulu  
Tero Kuusisto, sivistysjohtaja  
Akaan kaupunki  
Reija Kykkänen-Riskumäki, työsuojeluvaltuutettu  
Akaan kaupunki  
Markus Saarinen, terveystarkastaja  
Tampereen kaupunki Ympäristöterveys  
Taina Matilainen, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö  
Akaan kaupunki  
Suvi Hilska, rak. asiantuntija  
Akaan kaupunki

---

### AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite  
postiosoite  
internet


Myllytie 3  
PL 34  
<http://www.akaa.fi>

37800 AKAA  
37801 AKAA

puhelin  
telefax  
email

(03) 569 1120  
(03) 5691 3616  
[akaa.kaupunki@akaa.fi](mailto:akaa.kaupunki@akaa.fi)

int. +358 3 569 1120  
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping orange hexagons of varying sizes and orientations.