

## Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui maanantaina 5.8.2019.

### Tehdyt ja tulossa olevat toimenpiteet

Liikuntasalin mikrobivaurioituneet lattia- ja ulkoseinärakenteet korjataan syksyn aikana. Liikuntavälineistä kovapintaiset puhdistetaan sisäilmakohteiden irtaimistonpuhdistusohjeen mukaisesti ja huokoiset, kuten patjat, uusitaan.

Päärakennuksen kellarin ja muiden tilojen välisten rakenteiden ilmatiivyyttä on parannettu korjauksin touko-kesäkuussa, ja kellari alipaineistetaan elokuun loppuun mennessä. Toimenpiteillä estetään kellaritilojen epäpuhtauksien kulkeutuminen käyttötiloihin. Kuntotutkimuksessa suositellut kiireelliset toimenpiteet päärakennuksessa, Kätevässä ja kivikoulussa on pääosin tehty.

Puukoulun kellari-/ryömintätilan tyhjennys kosteusvaurioituneesta rakennusjätteestä on vielä kesken ja viimeistellään alkusyksyn aikana. Kaikkien Arvo Ylpön koulun rakennusten vesikattojen paikalliset korjaukset aloitetaan elokuussa.

Mahdollisista laajemmista korjauksista ja niiden aikatauluista päätetään kouluverkko selvityksen valmistuttua. Kuntotutkimusten tuloksista kerrottiin maaliskuussa 2019 tiedotustilaisuudessa, jonka tiedotteeseen, muistioon ja esityksiin voi tutustua [Akaan kaupungin sivuilla](#).

### THL:n oppilaiden oirekysely

THL:n oppilaiden oirekyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kysely on tarkoitettu 3.-6. luokkalaisille tehtäväksi koulupäivän aikana. Suurin osa oppilaista vastasi kyselyyn (vastausprosentit rakennuksittain 79-103). Puukoululla ja päärakennuksessa koettiin olosuhdehaittoja ja oireita tavanomaisesti tai tavanomaista vähemmän. Kivikoululla joitain olosuhdehaittoja (pölyisyys tai likaisuus, melu, luokan rauhattomuus) ja oireita (hengitystie-, iho- ja silmäoireet) koettiin tavanomaista enemmän. Vastauksia verrataan THL:n useista kouluista keräämään vertailuaineistoon, jonka perusteella arvioidaan, onko oireilu tavanomaista vai tavanomaisesta poikkeavaa.

Nyt tehty kysely toimii Arvo Ylpön koulun lähtötasomittauksena, jonka tuloksia verrataan korjausten valmistumisen jälkeen tehtävän kyselyn tuloksiin. Uusi kysely voidaan tehdä aikaisintaan puolen vuoden päästä korjausten valmistumisesta. Seuraavan kyselyn ajankohta päätetään seuraavassa sisäilmastotyöryhmän kokouksessa.

### Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Koulun henkilökunta voi tehdä ilmoituksen työterveyshoitaja Minna Leinolle sähköpostilla osoitteeseen [minna.leino@terveystalo.com](mailto:minna.leino@terveystalo.com). Valkeakosken musiikkiopiston henkilökunnan tulee tehdä ilmoitus omaan työterveyteensä. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

### Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaukselle ([jaana.rajantaus@akaa.fi](mailto:jaana.rajantaus@akaa.fi), puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 21.1.2020.

### Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta

Jaana Rajantaus, kiinteistöpäällikkö, sisäilmastotyöryhmän pj.  
Akaan Kaupunki

Laura Kortteisto, rakennuttaja-asiantuntija  
Akaan kaupunki

---

### AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite  
postiosoite  
internet


Myllytie 3  
PL 34  
<http://www.akaa.fi>

37800 AKAA  
37801 AKAA

puhelin  
telefax  
email

(03) 569 1120  
(03) 5691 3616  
[akaa.kaupunki@akaa.fi](mailto:akaa.kaupunki@akaa.fi)

int. +358 3 569 1120  
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic consisting of several overlapping orange hexagons of varying sizes and orientations, located in the bottom right corner of the page.