

Tiedote Akaan Toijalan Nahkialan koulu sisäilmastotyöryhmää koskien

Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän maaliskuulle 2020 sovittua kokousta jouduttiin siirtämään koronavirustilanteen vuoksi. Työryhmän edellisessä kokouksessa sovittiin jatkotoimenpiteitä, joita on toteutettu seuraavasti:

- Esikoulun tilassa on tehty ilmamäärämittauksia ja hiilidioksidimittauksia. Mittausten mukaan ilmanvaihtuvuus on tilan nykyiseen käyttöön riittävällä tasolla.
- Tiivistyskorjaukset nykyisin musiikkiluokkana toimivassa tilassa on aloitettu. Luokka voidaan ottaa käyttöön tavallisena luokkatilana korjausten jälkeen.
- Esikoulurakennuksen ilmanvaihtokoneessa on ollut häiriöitä, minkä vuoksi on selvitetty, voiko koneen kytkeä valvomoon. Se on mahdollista, mutta edellyttää muutostöitä, joiden toteutuksesta ei ole vielä tehty päätöstä.
- Kellarikerroksen putkikanaali on alipaineistettu, jotta mahdolliset epäpuhtaudet eivät kulkeudu käyttötiloihin. Putkikanaalin alipaineistusjärjestelmää ei ole varustettu hälytyksellä. Alipaineistuksen toimivuutta seurataan viikoittain teknisen viikkokierroksen yhteydessä.

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaukselle (jaana.rajantaus@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmän seuraavasta kokouksesta sovitaan myöhemmin.

Akaan Toijalan Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta

Jaana Rajantaus, kiinteistöpäällikkö, työryhmän pj
Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet


Myllytie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>

37800 AKA
37801 AKA

puhelin
telefax
email

(03) 569 1120
(03) 5691 3616
akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic consisting of several overlapping orange-outlined hexagons of varying sizes, located in the bottom right corner of the page.