



11.11.2020

Tiedote Toijalan Yhteiskoulussa, Akaan Lukiossa ja Monitoimihallissa tehdyistä toimenpiteistä

- WSP Finland Oy on tehnyt koululla ja Monitoimihallilla kuntotutkimuksia, joihin kuului mm. rakenneavauksia, materiaalinäytteenottoa ja ilmavaihdon selvityksiä. Tuloksista järjestetty tiedotustilaisuudet 9.10.2019 henkilökunnalle, oppilaiden huoltajille ja muille tilojen käyttäjille. Tiedotteet ja raportit löytyvät Akaan nettisivuilta.
- Kuntotutkimusten raporttien valmistuttua aloitettiin korjaussuunnittelu ja jatkotutkimukset, joissa tehtiin kosteusmittauksia, otettiin materiaalinäytteitä mikroanalyyysiä varten, sekä tehtiin ilmanvaihtoon liittyviä selvityksiä. Mm. osassa ulkoseinien lämmöneristeistä otetuista näytteistä oli epäily poikkeavasta mikrobikasvusta, minkä johdosta ulkoseinien ja ikkunoiden liitoksia tiivistettiin estämään ilman kulkeutumisen eristetilasta sisäilmaan.
- Ilmanvaihdon osalta on tehty säätötoimenpiteitä ja niiden jälkeen seurantamittauksia.
- Kesällä 2020 on tehty Yhteiskoululla alimman kerroksen erityisopetuksen siivessä sekä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotilassa tilojen käyttöä turvaavana toimenpiteenä juuri-, ikkuna- ja hormitiivistyksiä sisältävä tiivistysremontti. Merkkiainekokeet toistetaan syksyn aikana, sekä uudestaan lämmityskauden jälkeen, jolloin rakenteiden mahdollisen liikkumisen vaikutukset tiiveyteen voidaan havaita. Myös alimman kerroksen siivoushuoneen alapohjarakenteiden remontti jatkuu.
- Opettajainhuoneen, eteistilan ja keittiön kylmiön lattiarakenteissa havaittiin paikallisesti kohonnutta kosteutta, korjaussuunnitelmat on tehty.
- Kotitalousluokan varaston tekniikkakotelo korjattu sieltä kulkeutuneen hajun vuoksi.
- WSP Finland Oy:n tutkimukset tarkistettu Vahanen Yhtiöt toimesta marraskuussa 2020. Tutkimukset ovat tällä hetkellä tarkasteltavana. Lisätutkimuksia tullaan tekemään tarpeen mukaan.

- Monitoimihallilla WSP Finland teki lisätutkimuksia juoksuoran ja vesikaton osalta. Juoksuoran rakenteissa ei havaittu poikkeavaa kosteutta, mutta vesikate on teknisen käyttöikänsä päässä. Alaslaskettujen kattojen yläpuoliset tilat siivottiin rakennusjätteestä ja puhdistettiin. Monitoimihallilla on kesällä 2020 tehty korjauksia ikkunoihin, kattoon ja elementtisaumoihin.

Kari Turva
vs. kiinteistöpäällikkö
Akaan kaupunki