

Tiedote Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 4.2.2021.

Tehdyt ja tulossa olevat toimenpiteet

Esikoulurakennuksessa tapahtui vesivahinko, jonka syynä oli putkirikko. Vesivahingon vahinkolaajuus on kartoitettu ja korjaustyöt on aloitettu.

Keittiössä esiintyneen viemärinhajun syytä on selvitetty. Syynä on todennäköisesti lattiakaivojen ajoittainen tulviminen lattialle, mikä johtuu siitä, että pesukoneiden ja -altaiden poistoletkuja on johdettu kaivoihin pintavetoina. Korjaukset on mahdollista toteuttaa vasta lattian uusimisen yhteydessä.

Kellarikerroksessa esiintyneen viemärinhajun syynä on ollut lattiakaivojen vesilukkojen kuivuminen. Vesilukkojen kuivuminen estetään jatkossa lisäämällä kaivoihin säännöllisesti vettä ja harvoin käytettäviin lattiakaivoihin lisätään ainetta, joka estää kuivumisen.

Vesikaton perusparannuskartoitus ja korjaukset tehdään, kun lumet ovat sulaneet.

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta pakkasilla

Kovilla pakkasilla ilmanvaihdon ilmamäärät puolittuvat automaattisesti. Tämä on ilmanvaihtojärjestelmän ominaisuus, joka estää järjestelmää jäätymästä eikä sitä sen vuoksi voi muuttaa.

Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Yhteydenoton työterveyshoitaja Minna Leinolle voi tehdä myös Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

Lisätiedot

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Ville-Pekka Lehtoselle (ville-pekka.lehtonen@akaa.fi, puh. 040 3353255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 20.5.2021.

Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta

Ville-Pekka Lehtonen, kiinteistöpäällikkö
Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet


Myllytie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>

37800 AKAA
37801 AKAA

puhelin
telefax
email

(03) 569 1120
(03) 5691 3616
akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic consisting of several overlapping orange hexagons of varying sizes and orientations, located in the bottom right corner of the page.