

Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 23.9.2021.

Tehdyt ja tulossa olevat toimenpiteet

Keittiön ilmanlaadussa on koettu puutteita. Keittiöön on tilattu ilmalämpöpumppu, mutta pumpun toimituksessa on ollut ongelmia. Pumppu asennetaan, heti kun se saadaan. Keittiö tutkittiin kesällä ja kylmiörakenteissa havaittiin mikrobivaurioituneita osia. Korjaussuunnittelu keittiön osalta on käynnissä ja se valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Keittiön korjaukset tehdään talvella 2021–2022. Korjausaikataulu sovitetaan keittiön toiminnan mukaisesti.

Vesikaton peltitiivistyksiä sekä kattoturvatuotteiden asennuksia tehdään syksyllä 2021. Päärakennuksen kattotiiliä ja harjapelti havaittiin puuttuvan, katto korjataan tältä osin lokakuussa 2021.

Kätevä ja pitkä puurakennus maalattiin kesällä 2021. Rakennusten vedenohjausjärjestelmiä puhdistetaan syksyllä 2021.

Kivikoulussa on koettu vetoa ikkunoista. 3C-luokan tilan ikkunat kunnostetaan syyslomalla. 3A-luokan ja terveydenhoitajan tilat tarkastetaan ja pyritään vähentämään vetoisuutta tiloissa.

Osassa tiloista on käytössä antureita, joista saadaan reaaliaikaista tietoa mm. tilojen lämpötiloista ja hiilidioksidipitoisuuksista. Mittaustuloksia seurataan ja poikkeaviin tuloksiin reagoidaan.

Sisäilmastokysely

Oppilaille tehtiin maaliskuussa 2021 Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely, joka on tarkoitettu 3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille. Kyselyyn vastasi valtaosa (95 %) ko. luokkien oppilaista. Kyselyn tulosten mukaan, koululla ei koeta opiskeluympäristöhaittoja tai oireilua tavanomaista enempää. Osin ongelmia koetaan vähemmän kuin vertailuaineistossa.

Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Yhteydenoton työterveyshoitaja Juuli Nuikalle voi tehdä myös Terveystalon ”Viestit asiantuntijalle” -palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. Valkeakosken musiikkiopiston henkilökunnan tulee tehdä ilmoitus omaan työterveyteensä. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

Lisätiedot

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Ville-Pekka Lehtoselle (ville-pekka.lehtonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.12.2021.

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta

Ville-Pekka Lehtonen, kiinteistöpäällikkö
Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet

Myllytie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>


37800 AKA
37801 AKA

puhelin
telefax
email

(03) 569 1120
(03) 5691 3616

akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic consisting of several overlapping orange hexagons of varying sizes and orientations, located in the bottom right corner of the page.