

Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 9.12.2021.

Keittiön toimenpiteet

Keittiön ilmanlaadussa on koettu puutteita. Keittiön kylmiörakenteissa on havaittu mikrobivaurioituneita osia, jotka korjataan joululomalla 2021–2022. Keittiöön on tilattu ilmalämpöpumppu, mutta pumpun toimituksessa on ollut ongelmia. Pumppu asennetaan tämänhetkisen tiedon mukaan alkuvuonna 2022. Keittiön lähettämötuulikaapissa on koettu kylmyyttä. Tuulikaappiin lisätään pistorasia, jotta tilaan saadaan lisättyä patteri.

Olosuhdemittaukset

Tiloissa 232, 234 ja 235 on olosuhdemitta-anturit, joiden perusteella tilojen lämpötilat ja hiilidioksidipitoisuudet ovat hyvällä tasolla. 3A-luokassa ja terveydenhoitajan tilassa koettiin aiemmin lämpötilaongelmaa. Tilat tarkastettiin, terveydenhoitajan tilan termostaatti irrotettiin ja tilojen lämpötilat on nyt koettu sopiviksi.

Päärakennuksen 5B-luokassa ja Eskari B-luokassa sekä Kätevässä on koettu ilmanvaihto riittämättömäksi. Ko. tiloihin tehdään olosuhdemittaukset tammikuussa 2022. 4A-luokassa on koettu huoneen lämpötila korkeaksi, luokan pattereiden venttiilien säädöt tarkistetaan.

Muut tehdyt ja tulevat toimenpiteet

Päärakennuksen katolta puuttui kattotiiliä ja harjapelti, jotka korjattiin lokakuussa. Vesikaton peltitiivistyksiä sekä kattoturvatuotteiden asennuksista saatiin uusi tarjous, työ tehdään tämänhetkisen tiedon mukaan talvella 2021–2022. 3C-luokan ikkunat kunnostettiin syyslomalla.

Kätevään ja puukouluun uusitaan rännejä ja syöksytorvia joulukuussa 2021. Kätevän lattiaan aiemmin tehdyn alipaineistuksen ja tiivistysten toimivuudesta tehdään seurantasuunnitelma.

Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Yhteydenoton työterveyshoitaja Juuli Nuikalle voi tehdä myös Terveystalon ”Viestit asiantuntijalle” -palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. Valkeakosken musiikkiopiston henkilökunnan tulee tehdä ilmoitus omaan työterveyteensä. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään rakennuttaja-asiantuntija Kari Turvalle (kari.turva@akaa.fi, puh. 040 335 3062), joka tuo kysymykset sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 23.3.2022.

Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta

Kari Turva, rakennuttaja-asiantuntija
Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet

Myllytie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>


37800 AKAA
37801 AKAA

puhelin
telefax
email

(03) 569 1120
(03) 5691 3616

akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic consisting of several overlapping orange hexagons of varying sizes, located in the bottom right corner of the page.