

Tiedote Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 20.1.2022.

Tehdyt ja tulossa olevat toimenpiteet

Tiloihin tehtiin ilmamäärämittauksia, joiden perusteella ilmanvaihtoa säädettiin syksyllä 2021.

Vesikaton perusparannus on aloitettu vesikouru- ja kattotöillä. Perusparannukseen liittyen tiivistetään läpivientejä viikolla 4.

Keittiön ilma on edelleen koettu tunkkaiseksi aamuisin. Ilmanvaihdon suodattimet olivat vaihtamatta, ne vaihdetaan tammikuun 2022 aikana. Lisäksi tarkastellaan, mitä muuta tunkkaisuuden vähentämiseksi on tehtävissä.

Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Yhteydenoton työterveyshoitaja Juuli Nuikalle voi tehdä myös Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon kouluterveydenhoitaja Anna Lähteelle.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään rakennuttaja-asiantuntijalle Kari Turvalle (kari.turva@akaa.fi, puh. 040 335 3062), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.11.2022.

Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta

Kari Turva, rakennuttaja-asiantuntija, Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet

Myllytie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>


37800 AKA
37801 AKA

puhelin
telefax
email

(03) 569 1120
(03) 5691 3616

akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping orange-outlined hexagons of various sizes and orientations.