



17.6.2022

Tiedote Nahkialan päiväkodin sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Nahkialan päiväkodin sisäilmastotyöryhmä kokoontui 12.5.2022 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Edellisen kokouksen jälkeen tehdyt toimenpiteet

Tiloissa on suoritettu ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt. Muutamissa tiloissa havaittiin tulosten perusteella riittämätön ilmanvaihto. Vanhan puolen väliseinien läpiviennin tiivistykset sekä eteisen lisälämmityksen ja olosuhdemittareiden lisäykset siirtyvät kesälle 2022.

Jatkotoimenpiteet

Vanhan puolen väliseinien läpiviennit sekä ikkunat tiivistetään. Lisäksi keittiölle asennetaan ilmalämpöpumppu lämpöolosuhteiden säätämiseksi ja vanhalle puolelle lisätään olosuhdemittarit sekä tehostetaan uudella puolella eteisen lämmitystä.

Ilmanvaihdon parannus suoritetaan lisäämällä tiloihin ilmanvaihtokoneita.

Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä omalle työterveyshoitajalle esimerkiksi Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. Lasten huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös päiväkodin johtajalle.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 29.9.2022.

Nahkialan päiväkodin sisäilmastotyöryhmän puolesta,

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö
Akaan kaupunki