



7.11.2022

### **Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilma-asioista**

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 27.10.2022 käymään läpi sisäilmatilannetta.

#### **Tehdyt toimenpiteet**

Keittiön ikkunoiden tiivistyksen tarkastettiin ja niiden todettiin olevan kunnossa. Kivikoulun ikkunoiden pokat korjattiin ja musiikkiluokan ikkunoiden ulkopuolisia massauksia parannettiin.

Kätevään tehtiin kesällä 2022 vesikattokorjaustyöt ja tiloissa korjattiin lattiaan menevien viemäriputkien tiivistyksen.

#### **Jatkotoimenpiteet**

Kätevän lattian alipaineistuksen toimivuuden seuranta jatkuu.

Keittiön tuulikaapin kattoon asennetaan marraskuun aikana säteilylämmitin tilan lämmityksen parantamiseksi.

Eskarin tiloissa koetun riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi 3. kerroksessa suoritetaan ilmamäärien- ja paine-erojen mittaukset kaikkien tilojen osalta.

Pääkoulun vesikattokorjausaikataulusta tiedotetaan korjausaikataulun varmistuttua.

Ikkunoiden korjauksia jatketaan kesällä 2023. Korjausten laajuudesta tiedotetaan myöhemmin.

#### **Oireilu**

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta työterveyshoitaja Juuli Nuikalle. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

#### **Lisätietoja**

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle ([jyrki.korhonen@akaa.fi](mailto:jyrki.korhonen@akaa.fi)), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.2.2023.

#### **Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta,**

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö

Akaan kaupunki