



6.10.2022

Tiedote Nahkialan päiväkodin sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Nahkialan päiväkodin sisäilmastotyöryhmä kokoontui 29.9.2022 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Edellisen kokouksen jälkeen tehdyt toimenpiteet

Tiloihin on asennettu uusia ilmanvaihtokoneita ilmanvaihdon parantamiseksi. Vanhan puolen väliseinien läpiviennit on tiivistetty ja olosuhdemittarit on asennettu. Keittiölle on asennettu ilmalämpöpumppu lämpöolosuhteiden säätelämiseksi ja uuden puolen eteisen oviverhopuhaltimiin on asennettu termostaattiohjaukset.

Jatkotoimenpiteet

Vanhan puolen ikkunoiden tiivistystarvetta seurataan, sillä tiloissa koettu vetoisuus on saatu poistettua lämpöpattereille suoritettujen huoltojen avulla.

Tilojen ilmanvaihdon parannustyöt suoritetaan loppuun asennetun laitteiston mittaus- ja säätötöillä.

Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä omalle työterveyshoitajalle esimerkiksi Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. Lasten huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös päiväkodin johtajalle.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.2.2023.

Nahkialan päiväkodin sisäilmastotyöryhmän puolesta,

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö
Akaan kaupunki