

Tiedote Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 23.2.2023 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt toimenpiteet

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet on vaihdettu.

Tulevat jatkotoimenpiteet

Lämpöpattereiden ilmauksia jatketaan tilojen lämmityksen parantamiseksi.

Tilakohtaiset käyttäjämäärät kartoitetaan ja tarkistetaan, että tilakohtaiset ilmamäärät ovat riittäviä tilojen käyttäjille. Toimenpiteiden jälkeen sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Keittiöllä koetun riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi tilassa kartoitetaan asennusmahdollisuudet korvausilman ja ilmalämpöpumpun lisäämiselle, jotta ilmanvaihtoa saataisiin parannettua.

Sisäilmaoireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Yhteydenoton työterveyshoitaja Juuli Nuikalle voi tehdä myös Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta tai jättämällä soittopyynnön. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon kouluterveydenhoitaja Sanna-Maria Jaatiselle.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.9.2023.

Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö, Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet

Myllytie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>


37800 AKA
37801 AKA

puhelin
telefax
email

(03) 569 1120
(03) 5691 3616

akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120
int. +358 3 5691 3616

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping orange-outlined hexagons of various sizes and orientations.