



29.8.2023

## **Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilma-asioista**

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 17.8.2023 käymään läpi sisäilmatilannetta.

### **Tehdyt toimenpiteet**

Pääkoulun 3.kerroksen tiloissa on tehty ilmamäärien mittaus- ja säätötöitä tiloissa koetun riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi. Tilojen ilmamäärissä ei havaittu puutteita.

Kätevän lattian alapohjarakenteiden ilmatiiveyttä parannettiin sekä suoritettiin tiloissa savukokeet. Savukokeiden perusteella rakenteiden ilmatiiveydessä ei havaittu puutteita.

### **Jatkotoimenpiteet**

Ilmanvaihdon säätötöitä jatketaan muiden kerrosten osalta sekä selvitetään, onko 3. kerroksen tiloihin mahdollista asentaa ilmalämpöpumppua.

Terveystarkastajalta on tilattu käynti kätevän tiloihin ja tiloissa tehtyjen korjaustöiden toimivuudesta tehdään seurantasuunnitelma. Lisäksi tiloissa tehdään ilmanvaihdon korjaustöitä, joiden aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Yläpohjarakenteiden kunto tarkastetaan ja psykologin tilan rakenneliittymien ilmatiiveyden korjaustyöt tehdään vuoden 2023 aikana.

### **Oireilu**

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta työterveyshoitaja Juuli Nuikalle. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

### **Lisätietoja**

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle ([jyrki.korhonen@akaa.fi](mailto:jyrki.korhonen@akaa.fi)), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.10.2023.

**Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta,**  
Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö, Akaan kaupunki