

Nahkialan Päiväkoti

Kohdetiedot

Suoritettu työ: Ilmanvaihdon mittaus ja säätö
Työkohde: Nahkialan päiväkoti
Kohteen osoite: Akaantie 2, 37800 Akaa
Tilaaajan tiedot: Akaan kaupunki
Tilaaajan edustaja: Kari Kairenius
Tilaaajan osoite: Työmiehenkatu 10. 37830 Akaa
Tilaaajan puh: 040 335 3259
Tilaaajan sähköposti: kari.kairenius@akaa.fi

Työn suorittajan tiedot





Työn suorittajan nimi: Tomi Pötry ja Elina Pötry
Työn suorittajan osoite: Uudenkyläntie 15, 37800 Akaa
Työn suorittajan sähköposti: tomi.potry@ttair.fi
Työn suorittajan puh: 0440855003
Työn Suorituksen pvm: 11.10.2021

Tarkastetut alueet:

Päiväkodin vanha puoli

Mittauspöytäkirja:

Tila:	Venttiili:	Vaadittu l/s:	Säädetty l/s:	Avaus:	Paine-ero Pa:
Puheterapeutti (yläkerta)	KSO-125		-22,7	2	59,6
Puheterapeutti (yläkerta)	STH-125		+22,9	6	29,7
Varasto (yläkerta)	KSO-125		-18,2	1	41,7
Varasto (yläkerta)	STH-125		+17,7	6	17,6

Tila:	Venttiili:	Vaadittu l/s:	Säädetty l/s:	Avaus:	Paine-ero Pa:
Keittiö	KSO-125		-24,3	0	81,5
Toimisto	KTS-125		+15,8	13	15,6
Wc (henkilökunta)	KSO-125		-20,4	0	57,6
Ruokailutila	KTS-125		+15,8	9	22,8
Leikkitala	KTS-125		+19,5 	15	19,5
Leikkitala	KTS-125		+16,6 	14	15,5
Leikkitala	KTS-125		+17,4 	15	15,6
Nukkari	KTS-125		+16,2 	10	21,8
Nukkari	KSO-125		-16,7	-5	51,2
Eteinen	KTS-125		+16,6	10	22,7
Eteinen	KSO-125		-19,4	-5	86,5
Wc (lapset)	KSO-125		-21,1	-2	73,7
Wc (lapset)	KSO-125		-21,3	-2	75,2

Mitattu käytössä olleella koneteholla, asento 1.

Ilmamäärät yhteensä: Tuloilma +158,5 l/s, Poistoilma -164,1 l/s