



26.2.2024

## **Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilma-asioista**

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 8.2.2024 käymään läpi sisäilmatilannetta.

### **Tehdyt toimenpiteet**

Kätevän tiloissa on tehty ilmanvaihdon korjaustöitä, mutta tulo- ja poistoilmakoneiden toiminnassa on havaittu edelleen puutteita mm. ilmanvaihdon ohjausten ja automaation osalta. Kätevän tilojen olosuhdeseurannan mukaan ilmankosteus on ollut talvikaudelle tyypilliseen tapaan matala ja tilojen painesuhteissa on havaittu vaihtelua. Tiloissa tehtyjen ilman mikrobinäytteenottojen tuloksissa ei havaittu poikkeavuuksia. Ilmasta otettujen mikrobinäytteiden tulokset olivat matalia ja raja-arvojen mukaisella tasolla. Lisäksi tiloissa olleet saviuunit on siirretty toisiin tiloihin ja siirtojen jälkeen tilat on siivottu harrastetoiminnasta aiheutuneesta pölystä ja liasta.

Vaihtoehdot päärakennuksen kesäaikaiseen jäähdyttämiseen on kartoitettu ja yläpohjarakenteiden kunto on tarkastettu. Lisäksi päärakennuksen 3. kerroksen kohdennetuissa sisäilmaselvityksissä havaittiin ilmatiiveyspuutteita kantavien rakenteiden rakenneliittymissä, kuten välipohja- seinäliittymissä.

### **Jatkotoimenpiteet**

Kätevän tiloissa tehdään kevään 2024 aikana ilmanvaihdon korjaus- ja säätötöitä, tarkastetaan ilmanvaihtojärjestelmien sisäpuolisten pintojen puhtaus sekä säädetään rakennuksen painesuhteita. Korjaustöiden valmistuttua tiloissa tehdään olosuhteiden arvio kuntotutkijan toimesta sekä tilanearvio terveydensuojelun toimesta. Korjaustöiden ajaksi tiloissa oleva toiminta siirretään toisiin tiloihin ja tilojen uudelleen käyttöön otosta tiedotetaan erikseen.

Päärakennuksen 3. kerroksen tiloissa tehdään tiivistyskorjauksia sekä tilojen kesäaikaiseen jäähdyttämiseen liittyviä toimenpiteitä kesän 2024 aikana. Tiivistyskorjausten edetessä tilojen ilmanvaihto mitataan ja säädetään. Korjaustöiden tarkemmasta aikataulusta sekä niihin liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

Kivikoulun psykologin tilan rakenneliittymien ilmatiiveyden korjaustyöt tehdään viikolla 9.

### **Oireilu**

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi Terveystalon Viestit asiantuntijalle -palvelun kautta työterveyshoitaja Juuli Nuikalle. Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon.

### **Lisätietoja**

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle ([jyrki.korhonen@akaa.fi](mailto:jyrki.korhonen@akaa.fi)), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 7.5.2024.

**Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta,**  
Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö, Akaan kaupunki

---

**AKAAN KAUPUNKI**

käyntiosoite	Myllytie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	telefax
internet	<a href="http://www.aka.fi">http://www.aka.fi</a>		email

( 03 ) 569 1120	int. +358 3 569 1120
( 03 ) 5691 3616	int. +358 3 5691 3616
<a href="mailto:akaan.kaupunki@aka.fi">akaan.kaupunki@aka.fi</a>	

Confidential