



Tiedote Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmä kokoontui 22.1.2025 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Tilan 146 ryömintätilassa olevan alipaineistajan toimintakunto tarkastettiin, kone toimii suunnitelmien mukaisesti.

Oppilashuollon käytävällä sijaitsevaan siivouskomeroon asennettiin RST kaukalo ja vaihdettiin viemärin alipaineventtiili, minkä jälkeen oppilashuollon käytävällä ei ole enää havaittu hajuhaittaa.

Tiloihin 213–215, 289 sekä 411 on asennettu jatkuvatoimiset olosuhteiden seurantalaitteet. Tilassa 289 todettiin ilmanvaihdon säätötarpeita tehtyjen ilmamäärämittausten perusteella.

Auditorion painesuhteissa havaittujen poikkeamien vuoksi tarkastettiin tilaa palvelevan ilmanvaihtokoneen toimintakunto. Ilmanvaihtokoneessa todettiin säätötarpeita.

Jatkotoimenpiteet

Tilojen 213–215, 289 sekä 411 olosuhtemittausten tulokset valmistuvat viikolla 5. Tulosten perusteella tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Tilan 289 ilmanvaihtoa säädetään ja tehdään tarvittavat korjaukset auditoriota palvelevan ilmanvaihtokoneen osalta.

Tekstiilityöluokan (124) lattian alla kulkevien viemäreiden kuvaukset tehdään viikolla 4.

Tilan 146 ryömintätilassa olevaa poistoilmanvaihtoa säädetään, minkä jälkeen tehdään paine-erojen uusinta mittaukset käytössä olevien tilojen puolella.

Tiivistyskorjauksia jatketaan kesällä 2025. Tarkemmasta aikataulusta ja korjaustöiden laajuudesta tiedotetaan myöhemmin.

Oireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi sähköpostilla Pihlajalinnan työterveyshoitaja Nina Rahuselle (nina.rahunen@pihlajalinna.fi). **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. Ilmoituksessa on omien yhteystietojen lisäksi oleellista kertoa mitä tilaa/työyksikköä ilmoitus koskee, mahdolliset oireet ja niiden kesto.

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet

Sirkesalontie 3
PL 34
<http://www.aka.fi>

37800 AKA
37801 AKA

puhelin
email

(03) 569 1120
akaan.kaupunki@aka.fi

int. +358 3 569 1120

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 23.4.2025.

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän puolesta,

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö

Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Sirkesalontie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	email
internet	http://www.akaa.fi		

(03) 569 1120 int. +358 3 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

