



Tiedote Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmä kokoontui 23.4.2025 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Lattian alla kulkevien viemäriputkien kuvaukset tehtiin tekstiilityöluokassa 124. Kuvausten perusteella viemäriputkistossa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita.

Tilan 146 ryömintätilassa olevaa poistoilmanvaihtoa säädettiin ja tehtiin paine-erojen uusinta mittaukset käytössä olevien tilojen puolella. Uusinta mittausten perusteella järjestelmässä todettiin edelleen olevan säätötarpeita.

Tiloissa 213–215 selvitettiin sisäilman lämpöolosuhteita jatkuvatoimisilla seurantamittauksilla. Mittausten perusteella tilojen lämpötilat olivat vaatimusten mukaisella tasolla.

Tiloissa 289 ja 411 selvitettiin sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa jatkuvatoimisilla seurantamittauksilla. Lisäksi määritettiin edellä mainittujen tilojen tulo- ja poistoilmavirtaukset, joita verrattiin suunnitteluarvoihin. Tutkimusten perusteella tilan 411 painesuhteet ja ilmamäärät olivat suunnitelmien mukaiset, mutta tilan 289 poistoilman määrässä ja painesuhteissa todettiin säätötarpeita.

Auditoriota palvelevan ilmanvaihtokoneen toiminnan osalta tehtiin lisätutkimuksia, joiden perusteella järjestelmässä todettiin säätötarpeita.

Jatkotoimenpiteet

Tiivistyskorjauksia jatketaan kesällä 2025 kerroksissa 2 ja 3. Tiivistyskorjausten valmistuttua korjattuja alueita palvelevat ilmanvaihtojärjestelmät nuohotaan, mitataan ja säädetään. Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöiden yhteydessä tehdään tarvittavat korjaukset, mittaukset ja säädöt myös auditorion, tilan 289 sekä tilan 146 ryömintätilassa olevan poistoilmanvaihdon osalta.

Tilojen 213–215 lämpötiloja hienosäädetään muuttamalla termostaattisten patteriventtiilien säätöjä. Säätötöiden yhteydessä tarkastetaan patteriventtiilien ja termostaattien toimintakunto.

Lisäksi eri tiloissa havaitun viemärin hajun poistamiseksi tehdään tarvittavat selvitykset ja tutkimukset sekä korjaavat toimenpiteet.

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet


Sirkesalontie 3
PL 34
<http://www.aka.fi>

37800 AKA
37801 AKA

puhelin
email

(03) 569 1120
akaan.kaupunki@aka.fi

int. +358 3 569 1120



Oireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi sähköpostilla Pihlajalinnan työterveyshoitaja Nina Rahunelle (nina.rahunen@pihlajalinna.fi). **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. Ilmoituksessa on omien yhteystietojen lisäksi oleellista kertoa mitä tilaa/työyksikköä ilmoitus koskee, mahdolliset oireet ja niiden kesto.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 3.9.2025.

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän puolesta,

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö

Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Sirkesalontie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	email
internet	http://www.akaa.fi		

(03) 569 1120 int. +358 3 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

