



Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 8.5.2025 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Päärakennuksen porrashuoneessa olevan paisuhdemittarin mittauspistettä muutettiin ja tarkastettiin kellarin alipaineistaja tilojen painesuhteissa havaittujen vaihteluiden vuoksi. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen painesuhteet ovat pysyneet suunnitelmien mukaisina. Lisäksi tehtyjen paine-eromittausten perusteella tilan 232 painuhteet ovat pysyneet hyvällä tasolla. Kivikoulun tilaa 208 palvelevan ilmanvaihtokoneen toimintakunto tarkastettiin tilassa koettujen olosuhdevaihteluiden takia. Tarkastuksen perusteella ilmanvaihtokone toimii suunnitelmien mukaisesti.

Kohteella tehtiin maaliskuussa 2025 terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus. Tarkastuksen perusteella annettiin kirjallista ohjeistusta ja neuvontaa sekä velvoittavia korjauskehoituksia. Ohjeistusta ja neuvontaa annettiin mm. tilojen siivottavuuteen ja siivoukseen liittyvien asioiden sekä pintamateriaaleissa havaittujen pienten vaurioiden korjaamisen osalta. Velvoittavia korjauskehoituksia annettiin muun muassa nahkapirtin yhdessä tilassa todetun meluhaitan poistamiseksi.

Jatkotoimenpiteet

Päärakennuksen 2. kerroksen tilojen ilmatiiveyden parantamiseen liittyviä korjaustöitä jatketaan kesällä 2025 koulun loma-aikana. Korjaustöiden valmistuttua tehdään ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukset, mittaukset ja säädöt.

Kätevä rakennukseen lisätään korvausilmaventtiileitä tilojen ilmanlaadussa havaittujen vaihteluiden vuoksi.

Terveydensuojelun tarkastuskertomuksessa esitettyjen velvoittavien korjauskehoitusten ja muiden tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi tehdään toteutussuunnitelma sekä tarvittavat korjaavat toimenpiteet pintojen kunnostamiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi.

Oireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi sähköpostilla Pihlajalinnan työterveyshoitaja Nina Rahunelle (nina.rahunen@pihlajalinna.fi). **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. Ilmoituksessa on omien yhteystietojen lisäksi oleellista kertoa mitä tilaa/työyksikköä ilmoitus koskee, mahdolliset oireet ja niiden kesto.

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet


Sirkosalontie 3
PL 34
<http://www.aka.fi>

37800 AKA
37801 AKA

puhelin
email

(03) 569 1120
akaan.kaupunki@aka.fi

int. +358 3 569 1120



Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 18.9.2025.

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta,

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö

Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Sirkesalontie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	email
internet	http://www.akaa.fi		

(03) 569 1120 int. +358 3 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

