



Tiedote Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmä kokoontui 3.9.2025 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Tilojen 213–215 lämpötiloja säädettiin muuttamalla termostaattisten patteriventtiilien säätöjä. Säättötöiden yhteydessä varmistettiin patteriventtiilien ja termostaattien toimintakunto, joiden todettiin toimivan suunnitelmien mukaisesti.

Tiloissa 255, 256, 260, 287, 289–292, 294, 295, 302, 303, 304 ja 311–313 tehtiin tiivistyskorjauksia kesän 2025 aikana. Tiivistyskorjausten jälkeen em. tiloja palvelevat ilmanvaihtojärjestelmät nuohottiin ja ilmapirrat mitattiin ja säädettiin. Lisäksi auditoriota palvelevan ilmanvaihtojärjestelmän osalta tehtiin tarvittavat säätötyöt.

Eri tiloissa havaitun viemärin hajun poistamiseksi viemärien läpivientiputkiin asennettiin uudet aktiivihilisuodattimet, mutta hajuhaittaa ei saatu poistettua em. toimenpitein.

Ilmanpuhdistimien toimittaja vaihtui elokuussa 2025, minkä myötä ilmanpuhdistuslaitteet vaihdettiin uusiin.

Jatkotoimenpiteet

Tilan 146 ryömintätilassa olevaa poistoilmanvaihtoa säädetään ja tehdään paine-erojen uusinta mittaukset.

Eri tiloissa havaitun viemärin hajun poistamiseksi tehdään lisäselvityksiä.

Terveydenhoitajan työtilassa tarkastetaan ilmanvaihdon toiminta tiloissa koetun korvien lukkiutumisen vuoksi.

Tiloihin toimitettujen ilmanpuhdistimen käyttöön liittyen pidetään henkilöstölle lisäperehdytystä ja tarvittaessa kartoitetaan vaihtoehtoiset laitemallit koettujen meluhaittojen vuoksi.

Oireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi sähköpostilla Pihlajalinnan työterveyshoitaja Lotta Ruppospelälle (lotta.rupponen@pihlajalinna.fi). **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. Ilmoituksessa on omien yhteystietojen lisäksi oleellista kertoa mitä tilaa/työyksikköä ilmoitus koskee, mahdolliset oireet ja niiden kesto.

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet

Sirkesalontie 3
PL 34
http://www.aka.fi

37800 AKAA
37801 AKAA

puhelin
email

(03) 569 1120

akaan.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.12.2025.

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän puolesta,

Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö

Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Sirkesalontie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	email
internet	http://www.akaa.fi		

(03) 569 1120 int. +358 3 569 1120
akaa.kaupunki@akaa.fi

