



Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 28.1.2026 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Päärakennuksen tiloissa 302 ja 312 tehtiin savukokeet ja ilmanvaihdon kanavapainemittaukset tiloissa koettujen olosuhdevaihteluiden vuoksi. Tilan 312 ilmamäärät olivat liian pieniä suunnitteluarvoihin nähden ja tilassa 302 todettiin puutteita yhden päätelaitteen ilmamäärissä.

Terveystieteiden, lääkärin ja koulupsykologin tiloissa laskettiin ilmanvaihdon päätelaitteita alemmalle tasolle tiloissa koetun riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi.

Liikuntasalin yläpinnat puhdistettiin ja kartoitettiin musiikkiluokan siivottavuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Lisäksi Nahkapirtissä tehtiin joululoman aikana tilojen äänenvaimennuksen parantamiseen liittyviä korjaustoimia.

Jatkotoimenpiteet

Nahkapirtissä tehdään desibeli mittaukset tiloissa tehtyjen korjaustoimien laadunvarmistustoimenpiteenä ja rehtorin huoneessa säädetään ilmanvaihdon heittokuvioita tilojen olosuhteissa koettujen vaihteluiden vuoksi. Lisäksi kevään 2026 aikana asennetaan päärakennuksen 3. kerroksen luokkatilojen ikkunoihin aurinkosuojakalvot auringonpaisteen aiheuttaman lämpökuormituksen pienentämiseksi.

Tiivistyskorjaustarpeiden arviointi tehdään wc- ja siivoustilojen (142, 143, 144) sekä liikuntasalin läheisyydessä olevien tilojen (mm. käytävä, pukuhuone) osalta. Mikäli korjaustarpeita todetaan, tehdään tarvittavat tiivistystyöt kesällä 2026 tehtävien muiden tiivistyskorjausten yhteydessä (päärakennuksen musiikkiluokka, ruokala sekä pääsisäänkäynnin aulatilat).

Oireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi sähköpostilla Pihlajalinnan työterveyshoitaja Lotta Rupponele (lotta.rupponen@pihlajalinna.fi). **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. Ilmoituksessa on omien yhteystietojen lisäksi oleellista kertoa mitä tilaa/työyksikköä ilmoitus koskee, mahdolliset oireet ja niiden kesto.

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet

Sirkesalontie 3
PL 34
<http://www.aka.fi>

37800 AKA
37801 AKA

puhelin
email

(03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120

A decorative graphic consisting of several overlapping orange hexagons of varying sizes, located in the bottom right corner of the page.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.5.2026.

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta,
Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö, Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Sirkosalontie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	email
internet	http://www.akaa.fi		

(03) 569 1120 int. +358 3 569 1120
akaa.kaupunki@akaa.fi

