



Tiedote Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmä kokoontui 2.9.2026 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Viemäriverkostoon asennettiin alipaineventtiilit eri tiloissa havaitun viemärin hajun poistamiseksi.

Kerrosten 5. ja 4. luokkatiloissa tehtiin tiivistyskorjauksia, joiden valmistuttua tiloja palvelevat ilmanvaihtojärjestelmät nuohottiin. Lisäksi tiivistyskorjauksia tehtiin väestönsuojan läheisyydessä olevan sähkökeskuksen ovirakenteisiin ja korjattiin liikuntasalin seinässä ollut halkeama.

Kotitalousluokassa 203 tehtiin kahden viikon mittainen ilmamäärien ja paine-erojen seurantamittaus. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisia rakenteellisia hajuhahtapaikkoja aistinvaraisesti. Hajulähteiksi paikallistettiin allaskaappien viemärit sekä ruokakomero. Allaskaappien viemäreiden venttiilit korjattiin ja ruokakomerossa havaitut aukot tiivistettiin kesän 2026 muiden korjaustöiden yhteydessä. Paine-erojen mittaustuloksissa ei havaittu poikkeavuuksia, mutta ilmanvaihdossa oli hieman säätötarpeita.

Jatkotoimenpiteet

Kotitalousluokan 203 ilmanvaihdon osalta tarkastetaan, että ilmamäärät vastaavat suunnitteluarvoja. Tämän jälkeen päätetään mahdollisista jatkotutkimustarpeista ilmanvaihdon osalta.

Kotitalousluokkiin asennetaan jatkuvatoimiset paine-erojen seurantalaitteet ja seurataan, esiintyykö liikuntasalissa vielä hajuhaittoja.

Oireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi sähköpostilla Pihlajalinnan työterveyshoitaja Lotta Ruppouelle (lotta.rupponen@pihlajalinna.fi). **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. Ilmoituksessa on omien yhteystietojen lisäksi oleellista kertoa mitä tilaa/työyksikköä ilmoitus koskee, mahdolliset oireet ja niiden kesto.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.11.2026.

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet


Sirkesalontie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>

37800 AKA
37801 AKA

puhelin
email

(03) 569 1120
akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120



Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän puolesta,
Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö
Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Sirkesalontie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	email
internet	http://www.aka.fi		

(03) 569 1120 int. +358 3 569 1120
akaan.kaupunki@aka.fi

