



Tiedote Akaan Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta

Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmä kokoontui 5.5.2026 käymään läpi sisäilmatilannetta.

Tehdyt tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet

Nahkapirtissä tehtiin kiinteistöhuollon toimesta desibelimittaukset ja rehtorin huoneessa säädettiin ilmanvaihdon heittokuvioita. Desibelimittauksien vaihteluväli oli 41,4–45 dB, jotka ylittävät asumisterveysasetuksen mukaiset toimenpiderajat.

Tiivistyskorjaustarpeiden arviointi tehtiin wc- ja siivoustilojen (142, 143, 144) sekä liikuntasalin läheisyydessä olevien tilojen (mm. käytävä, pukuhuone) osalta. Korjaustarpeita todettiin liikuntasalin läheisyydessä olevien tilojen ilmatiiveydessä.

Jatkotoimenpiteet

Ilmanvaihdon toimivuuteen liittyviä korjaustoimia tehdään kivikoulun luokkatilassa 202, päärakennuksen luokkatiloissa 302 ja 312 sekä lepohuoneessa.

Koulun kesäloman 2026 aikana tehdään tiivistyskorjauksia päärakennuksen musiikkiluokassa, ruokalassa, pääsisäänkäynnin aulatiloissa sekä liikuntasalin läheisyydessä olevissa käytävä- ja pukuhuonetiloissa. Lisäksi päärakennuksen 3. kerroksen luokkatilojen ikkunoihin asennetaan aurinkosuojakalvot auringonpaisteen aiheuttaman lämpökuormituksen pienentämiseksi.

Terveystarkastaja tekee nahkapirtin tiloissa uusia desibelimittauksia kesän 2026 aikana. Saatujen tulosten perusteella päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Oireilu

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairauslomaa. Ilmoitukset voi tehdä esimerkiksi sähköpostilla Pihlajalinnan työterveyshoitaja Lotta Rupponeille (lotta.rupponen@pihlajalinna.fi). **Lasten ja oppilaiden huoltajia** neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös kouluterveydenhuoltoon. Ilmoituksessa on omien yhteystietojen lisäksi oleellista kertoa mitä tilaa/työyksikköä ilmoitus koskee, mahdolliset oireet ja niiden kesto.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhoselle (jyrki.korhonen@akaa.fi), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.9.2026.

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite
postiosoite
internet


Sirkesalontie 3
PL 34
<http://www.akaa.fi>

37800 AKA
37801 AKA

puhelin
email

(03) 569 1120
akaa.kaupunki@akaa.fi

int. +358 3 569 1120



Arvo Ylpön koulun sisäilmastotyöryhmän puolesta,
Jyrki Korhonen, kiinteistöpäällikkö, Akaan kaupunki

AKAAN KAUPUNKI

käyntiosoite	Sirkesalontie 3	37800 AKA	puhelin
postiosoite	PL 34	37801 AKA	email
internet	http://www.aka.fi		

(03) 569 1120 int. +358 3 569 1120
akaan.kaupunki@aka.fi

